

Zasady stosowania indywidualnych detektorów gazowych w ArcelorMittal Poland S.A.

I. Postanowienia ogólne

1. Celem wprowadzenia Zasad jest zapewnienie pracownikom i innym osobom bezpieczeństwa podczas przebywania w Oddziałach Surowcowym i Produkcji Koksu, strefach zagrożenia gazowego oraz przestrzeniach ograniczonych w ArcelorMittal Poland S.A., w których obowiązuje konieczność używania indywidualnych detektorów gazowych.
2. **Wszyscy pracownicy i inne osoby** przebywające w Oddziałach Surowcowym i Produkcji Koksu, strefach zagrożenia gazowego oraz przestrzeniach ograniczonych w ArcelorMittal Poland S.A., zobowiązani są posiadać przy sobie na stałe **sprawny**, włączony **indywidualny detektor gazowy**. Pracownicy muszą bezwzględnie znać zasady jego stosowania oraz reagowania w przypadku uruchomienia się alarmu.
3. Definicje na potrzeby niniejszych Zasad:
 - a) **indywidualny detektor gazowy** – oznacza urządzenie pomiarowe służące do monitorowania stężenia niebezpiecznych gazów mogących wystąpić w środowisku pracy. Przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę przebywającą w wyznaczonych obszarach;
 - b) **wszyscy pracownicy i inne osoby** – oznacza wszystkich pracowników danej komórki organizacyjnej, pracowników wykonawców oraz inne osoby przebywające w danym obszarze. Jedynym wyjątkiem są osoby spoza ArcelorMittal Poland S.A., sporadycznie przebywające w Oddziałach Surowcowym i Produkcji Koksu, ale poza strefami zagrożenia gazowego i przestrzeniami ograniczonymi, dla których w ocenie ryzyka dopuszczono możliwość nieposiadania indywidualnego detektora gazowego (np. kierownicy firm spedycyjnych, kierownicy firm kurierskich, itp.);
 - c) **Oddziały Surowcowy i Produkcji Koksu** – oznacza komórki organizacyjne znajdujące się w Oddziale Surowcowym w aktualnym schemacie organizacyjnym Spółki oraz Zakład Koksownia i Zakłady Koksownicze Zdzeszowice;
 - d) **sprawny** – oznacza, że detektor gazowy musi być włączony, z odsłoniętymi sensorami, umieszczony na zewnątrz odzieży, skalibrowany i przetestowany zgodnie z wymaganiami producenta;
 - e) **kalibracja** – oznacza określenie zależności pomiędzy wskazaniami przyrządu, a wartością wzorca.

II. Zadania i obowiązki Kierowników komórek organizacyjnych

1. Powołanie Pracownika Odpowiedzialnego za gospodarkę detektorami w danej komórce organizacyjnej.
2. Określenie obowiązków Pracownika Odpowiedzialnego za gospodarkę detektorami w zakresie:
 - a) prowadzenia centralnej ewidencji detektorów w swojej komórce organizacyjnej,
 - b) planowania harmonogramów kalibracji oraz informowania o terminach kalibracji,
 - c) dostarczania i odbioru detektorów do / z serwisu,
 - d) wydawania pracownikom detektorów po kalibracji lub naprawie,
 - e) wnioskowania o zakup nowych detektorów,
 - f) dbania o utrzymanie rezerwy detektorów.
3. Powołanie Koordynatorów ds. detektorów na każdej zmianie roboczej odpowiedzialnych za gospodarkę detektorami (na zmianie porannej, popołudniowej, nocnej oraz w weekendy i święta).
4. Określenie obowiązków Koordynatorów ds. detektorów w zakresie:
 - a) prowadzenia ewidencji uszkodzonych i wydanych rezerwowych detektorów,

- b) dostarczania uszkodzonych detektorów do pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę detektorami,
 - c) dbania o utrzymywanie rezerwy detektorów w pełni sprawnych (na poziomie ustalonym przez daną komórkę organizacyjną).
5. Określenie obowiązków pracownika posiadającego indywidualny detektor (zasady używania, regularne sprawdzanie prawidłowego działania, natychmiastowe zgłaszanie usterek i stwierdzonych nieprawidłowości, itp.). Zapewnienie szkolenia w tym zakresie, jeżeli występuje taka potrzeba.
 6. Sporządzenia, a następnie aktualizowania na bieżąco, wykazu miejsc (mapki), w których wymagane jest stosowanie detektora.
 7. Opracowania szczegółowych instrukcji wewnętrznych lub innych dokumentów regulujących gospodarkę i użytkowanie detektorów w podległej komórce organizacyjnej.

III. Ogólne zasady stosowania indywidualnych detektorów gazowych przez pracowników

1. Każdy pracownik w Oddziałach Surowcowym i Produkcji Koksu musi być wyposażony w sprawny indywidualny detektor gazowy (przypisany imiennie do danego pracownika). W innych komórkach organizacyjnych, w których występują strefy zagrożenia gazowego, czy przestrzenie ograniczone, należy zapewnić wyposażenie pracowników i innych osób w sprawny indywidualny detektor gazowy na czas przebywania w takich strefach.
2. Detektor należy włączyć przed rozpoczęciem pracy, w miejscach wyznaczonych do jego stosowania.
3. Detektor gazowy powinien być umocowany do ubrania roboczego w sposób zabezpieczający go przed przypadkowym upadkiem lub uszkodzeniem, sensory muszą być odsłonięte.
4. Korzystanie z indywidualnych detektorów gazu wymaga dokładnego zrozumienia i przestrzegania instrukcji użytkowania detektora oraz znajomości zasad gospodarki detektorami.
5. Pracownicy muszą wiedzieć jak reagować w przypadku uruchomienia alarmu.
6. Przed każdorazowym użyciem należy dokładnie skontrolować stan obudowy i funkcjonowanie detektora. Użytkowanie uszkodzonych lub niekompletnych elementów indywidualnych detektorów gazu jest zabronione.
7. Po zmianie roboczej detektor należy naładować poprzez umieszczenie w ładowarce. Ładowanie powinno odbywać się na bieżąco, aby nie dopuścić do sytuacji, w której detektor przestanie działać w trakcie zmiany roboczej.
8. Do ładowania indywidualnych detektorów gazu należy używać wyłącznie ładowarek określonego typu (dostarczonych przez producenta wraz z indywidualnym detektorem gazu). Używanie innych ładowarek grozi poważnym uszkodzeniem detektora, ogniw akumulatorów oraz może być przyczyną pożaru lub wybuchu.
9. W sytuacji naprawy lub sprawdzenia kalibracji detektora pracownikowi wydaje się detektor zastępczy.

IV. Postanowienia końcowe

1. Indywidualne detektory gazu należy poddawać przeglądom kalibracyjnym w ciągu roku, zgodnie z wymaganiami producenta.
2. Indywidualne detektory gazu muszą być serwisowane przez uprawnionych pracowników firmy serwisowej, zgodnie z wytycznymi producenta.
3. Przy wydawaniu nowemu pracownikowi detektora, obowiązuje szkolenie z instrukcji obsługi detektora i znajomości zasad gospodarki detektorami, przeprowadzone przez pracownika dozoru/mistrza.

4. Ponadto detektory muszą być rutynowo sprawdzane pod kątem sprawności podczas audytów w hali produkcyjnej, podczas odpraw przedmianowych itp. Takie rutynowe kontrole zapewnią, że detektory będą w pełni funkcjonalne i będą spełniać swoją rolę.
5. Wobec pracowników, którzy nie będą przestrzegać powyższych Zasad dotyczących używania indywidualnych detektorów gazowych mogą być zastosowane kary porządkowe za złamanie przepisów bhp.

MATERIAŁY INFORMACYJNE ArcelorMittal Poland S.A.